

Annexe 5

Convention spéciale de déversement

Liste et caractéristique des installations de prétraitement

Séparateur de graisses en polyéthylène SPHERE avec débourbeur TN 3

Un seul bac à graisse traite les eaux sortant du laboratoire de transformation.

Séparateur de 730

Débourbeur de 300 L

Conforme Norme NF EN 1825-1



Séparateur à hydrocarbure pour les eaux de pluie de voirie (infiltrées sur site, non envoyées à l'assainissement)

Cuve en composite polyester

Temps de séjour > 190 s

Rejets en hydrocarbure libres inférieurs à 5 mg/l selon la norme d'essai EN-858-1