



Sobegi bilan torches 2019 et janvier à mai 2020

Bureau CSS du 21 juillet 2020
rev1



- **La torche de Lacq reçoit des flux:**
 - de l'UTG
 - de la soupape et de purges d'un ballon chaudière (Gaz nat)
- **La torche de Mourenx reçoit des flux d'Arkema (de SBS jusqu'en décembre 2019):**
 - sur évènement de production
 - sur indisponibilité de l'Oxydateur

LACQ	Heures
Arrêts programmés UTG	323
Divers	1962
total	2284

Mourenx	Heures
Indisponibilité Oxydateur	658
Divers	384
total	1042

2020 (janvier à mai)

LACQ	Heures
Arrêts programmés UTG	145
Divers	446
total	591

Mourenx	Heures
Indisponibilité Oxydateur	265
Divers	34
total	299